PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 332

INWESTOR: Gmina Dębowa Kłoda
Dębowa Kłoda 116A
21-211 Dębowa Kłoda

P-filtry do usuwania fosforu

Przepływomierz elektromagnetyczny

ogrodzenie terenu oczyszczalni

kosz na śmieci

studnia rozprężna

Odpływ ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego

Zbiornik buforowy awaryjny 4mx5mx2,5m, Vcz=20m³

Złoże HF B1 A=300m² MISKANT OLBRZYMI
Złoże HF B2 A=300m² MISKANT OLBRZYMI
Złoże HF B3 A=300m² MISKANT OLBRZYMI
Złoże HF B4 A=300m² MISKANT OLBRZYMI
Złoże HF B5 A=300m² MISKANT OLBRZYMI
Złoże HF B6 A=300m² MISKANT OLBRZYMI
Złoże HF B7 A=300m² MISKANT OLBRZYMI
Złoże HF B8 A=300m² MISKANT OLBRZYMI
Złoże HF B9 A=300m² MISKANT OLBRZYMI
Złoże HF B10 A=300m² MISKANT OLBRZYMI

Złoże VF A1 A=300m² TRZCINA POSPOLITA
Złoże VF A2 A=300m² TRZCINA POSPOLITA
Złoże VF A3 A=300m² TRZCINA POSPOLITA
Złoże VF A4 A=300m² TRZCINA POSPOLITA
Złoże VF A5 A=300m² TRZCINA POSPOLITA
Złoże VF A6 A=300m² TRZCINA POSPOLITA
Złoże VF A7 A=300m² TRZCINA POSPOLITA
Złoże VF A8 A=300m² TRZCINA POSPOLITA
Złoże VF A9 A=300m² TRZCINA POSPOLITA
Złoże VF A10 A=300m² TRZCINA POSPOLITA

PE DN50
PVC-U DN160
PVC-U DN250
PVC-U DN110
rurociąg awaryjny PVC-U DN160
rurociąg przelewowy awaryjny PE DN 50

Kontenerowe pomieszczenie dla pracowników obsługi
Stacja zlewcza ścieków
teren utwardzony
oczyszczanie mechaniczne na sicie dopływających ścieków wraz ze stacją zlewczą

Obszar zarezerwowany do ewentualnego zwiększenia przepustowości oczyszczalni o 30% do Qdmax=468m³/d (złoża VF: A11-A13 i HF: B11-B13)

PVC-U DN250 L=60m

Przepompownia z systemem napowietrzania ścieków (6 układów pompowych) 6mx10mx2,5m, Vcz=60m³

Przeptywomierz ultradźwiękowy

Złoże C1 A=100m² | Złoże C2 A=100m² | Złoże C3 A=100m² | Złoże C4 A=100m²
Złoże C5 A=100m² | Złoże C6 A=100m² | Złoże C7 A=100m² | Złoże C8 A=100m²

Obszar zarezerwowany do ewentualnego zwiększenia przepustowości oczyszczalni o 30% do Qdmax=468m³/d (złoża C9-C11)

Hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków (Acałk.=6000m²)
Qdmax=360m³/d

DOPŁYW ŚCIEKÓW SUROWYCH Qd,śr.=300m³/d
Qdmax=360m³/d
Qhmax=27,5m³/h

Osadnik wstępny Vcz=30m³ Trmin=2h

Komora zasuw z napędem elektrycznym

łączy ark.

ORIENTACJA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej Sekcja mapy: 8.158.12.17.2.1, 8.158.12.17.2.2, 8.158.12.17.1.2, 8.158.12.17.3.4		P.0613.2015.655
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	061301-2
	nazwa	Dębowa Kłoda
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0003
	nazwa	Białka
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/8
	wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		W wykonaniu niniejszej mapy nie było przeprowadzone ustalenie dot. ewentualnych służebności gruntowych, gruntów położonych w granicach projektowanej inwestycji
Kontury użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencyjnych gruntów i budynków		

Mapa aktualna na dzień: 11.09.2015
"ZENIT" s.c.
Zenon Czupryna Krzysztof Czupryna
21-200 Parczew, ul. Kościelna 5
NIP 539-151-09-07, Regon 061415972
tel. 601619415, 509734387
Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonującej

Parczew dnia: 21.09.2015
GEODETA UPRAWNIONY
Zenon Czupryna
Bojanówka 26, 21-310 Wohyń
Nr upr. zawodowych 5672
tel. 601 619 415
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Poświadcza się, że niniejszy dokument zostało opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Starosta Parczewski
P.0613.2015.655
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
23 WRZ. 2015
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Z up. STAROSTY
inż. Małgorzata Ostrowska
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

LEGENDA

A-B-C-D	GRANICE OPRACOWANIA
①	FILTR DO USUWANIA FOSFORU
②	KONTENER DLA OBSŁUGI
③	MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW
④	OSADNIK WSTĘPNY
⑤	PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW SUROWYCH
⑥	KOMORA ZASUW
⑦	PRZEPOMPOWNIA Z SYSTEMEM NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW
⑧	ZBIORNIK BUFOROWY AWARYJNY
⑨	WYLOT BETONOWY DO ROWU MELIORACYJNEGO
⑩	URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
⑪	OGRODZENIE
⑫	ZBIORNIK ŻELBETOWY NR 3

Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL inż. Arkadiusz Malik 20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10					
NAZWA INWESTYCJI: Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Białka, gm. Dębowa Kłoda, dz nr. 332					Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda Dębowa Kłoda 116A 21-211 Dębowa Kłoda
TYTUŁ RYSUNKU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU					Faza opr.: Proj. Bud.
Funkcja:	Imię i nazwisko	Upr. bud. nr	Branża	Podpis:	Skala: 1:500
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Mizak	2331/Lb/84	arch.		Data wykonania: 11.2015
Sprawdził:	mgr inż. arch Wacław Kondzioła	2550/Lb/85	arch.		
Projektował:	inż. Leszekl Wiśliński	1307/Lb/81	konstr.		Nr rys.: A00
Sprawdził:	mgr inż. Rajmund Smarkala	LUB/0189/PWOK/12	konstr.		
Opracował:	mgr inż. Tomasz Koroluk				

ARK. 2

Sporządził: Anna Taraskvk dnia 2015.0