

Dębowa Kłoda, 2017-07-12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RI.IBP.271.01.2017**.
Nazwa zadania: **"Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda"**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1. Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do podłączenia modułu Ethernet do sieci internetowej użytkownika kotła?

Odp. Tak wykonawca dostawy kotłów będzie miał obowiązek podłączenia modułu Ethernet do sieci internetowej użytkownika kotła.

Pyt. 2. Prosimy o informację czy wszystkie kotły muszą być podłączone do sieci Internet? Czy zamawiający wymaga podłączenia wybranych urządzeń w miejscach gdzie nie ma problemów dostępnych do Internetu, a szczegółowa lista zostanie dostarczona na etapie realizacji zamówienia?

Odp. Wykonawca będzie zobowiązany do podłączenia kotłów do sieci internetowej użytkownika w budynkach, w których sieć internetowa będzie na to pozwalać (możliwość wpięcia przewodu do sieci). W lokalizacjach, w których sieci internetowej nie będzie Wykonawca ma umożliwić odczytanie uzysku energetycznego z instalacji oraz pokazywanie ilości emitowanego CO₂. Zbierane dane będzie można odczytać przez wyświetlacz zabudowany w instalacji. Za pośrednictwem wyświetlacza użytkownik może odczytać aktualną, miesięczną lub roczną oraz sumaryczną ilość wyprodukowanej energii na swojej instalacji.

Pyt. 3. Prosimy o doprecyzowanie system zarządzania energią jest elementy mniejszego postępowania, czy jego dostawa nastąpi w ramach odrębnego zamówienia?

Odp. System zarządzania energią nie jest elementem postępowania, jego dostawa nastąpi w ramach odrębnego zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT

mgr Radosław Kozak